

MEMÓRIA DE CÁLCULO ELÉTRICA

AMBIENTE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE							1,5						15,2	45,6
	INTER. VENT.	INTER. 3 TECLAS	INTER. SIMPLES	TOMADA BAIXA	TOMADA MÉDIA	TOMADA ALTA	TELEFON E	1,5 MM	M	1,5 MM	2,5 MM	2,5 MM	6M		
Vacinação	1	0	0	2	4	1	0	1,8	0	0	5,4	7,2	0,8	15,2	45,6
Sala de pesagem	1	0	0	1	2	0	0	1,8	0	0	2,7	3,6	0	8,1	24,3
Consultório I	1	0	0	3	1	1	0	1,8	0	0	8,1	1,8	0,8	12,5	37,5
Consultório II	1	0	0	3	0	1	0	1,8	0	0	8,1	0	0,8	10,7	32,1
Sala de espera I	1	0	0	2	0	0	0	1,8	0	0	5,4	0	0	7,2	21,6
Circulação I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,7	0	0	2,7	8,1
Coordenação I	1	0	0	5	0	0	1	1,8	0	0	14	0	0	15,3	45,9
Sala de reuniões	1	0	0	2	0	0	0	1,8	0	0	5,4	0	0	7,2	21,6
Consultório odontológico	1	0	0	3	3	1	1	1,8	0	0	8,1	5,4	0,8	16,1	48,3
W.C. Feminino I	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,8	5,4
W.C. Masculino I	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,8	5,4
W.C. funcionário Feminino	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,8	5,4
W.C. funcionário Masculino	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,8	5,4
Triagem	1	0	0	6	0	0	1	1,8	0	0	16	0	0	18	54
Consultório III	1	0	0	6	0	0	0	1,8	0	0	16	0	0	18	54
Vigilância epidemiológica	1	0	0	6	0	1	0	1,8	0	0	16	0	0,8	18,8	56,4
Circulação II	0	1	0	1	1	0	0	0	1,8	0	2,7	1,8	0	6,3	18,9
Esterelização	0	1	0	4	2	0	0	0	1,8	0	11	3,6	0	16,2	48,6
Farmácia	1	0	0	5	1	1	1	1,8	0	0	14	1,8	0,8	17,9	53,7
Administração	1	0	0	3	1	1	0	1,8	0	0	8,1	1,8	0,8	12,5	37,5
Estratégia de saúde da família	1	0	0	8	0	1	1	1,8	0	0	22	0	0,8	24,2	72,6
Reunião ESF	1	0	0	2	1	1	0	1,8	0	0	5,4	1,8	0,8	9,8	29,4
W.C. ESF	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1,8	0	0	0,8	2,6	7,8
Poço de luz								0	0	0	0	0	0	0	0
sala de espera II	1	0	0	1	1	0	0	1,8	0	0	2,7	1,8	0	6,3	18,9
Cozinha	1	0	0	2	2	0	0	1,8	0	0	5,4	3,6	0	10,8	32,4
Consultório G.O	1	0	0	3	1	1	0	1,8	0	0	8,1	1,8	0,8	12,5	37,5
W.C G.O	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,8	5,4
Circulação III	0	0	1	0				0	0	1,8	0	0	0	1,8	5,4

Sala de procedimentos	1	0	0	3	1	1	0	1,8	0	0	8,1	1,8	0,8	12,5	37,5
Repouso Feminino	1	0	0	5		1	0	1,8	0	0	14	0	0,8	16,1	48,3
W.C Repouso Fem.	1	0	0	5	0	1	0	1,8	0	0	14	0	0,8	16,1	48,3
Repouso Masculino	1	0	1	2	0	1	0	1,8	0	1,8	5,4	0	0,8	9,8	29,4
W.C Repouso Masc.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,8	0,8	2,4
Consultório IV	1	0	0	7	1	1	0	1,8	0	0	19	1,8	0,8	23,3	69,9
Consultório V	1	0	0	4	0	1	0	1,8	0	0	11	0	0,8		0
SUB TOTAL	29	2	3	95	22	18	5	52	3,6	5,4	257	40	14	358,3	1074,9
								157	11	16	770	119	43		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMBIENTE	INTER. VENT.	INTER. 3 TECLAS	INTER. 3 SIMPLS	TOMADA BAIXA	TOMADA MÉDIA	TOMADA ALTA	TELEFON E	1,5							
								1,5 MM	M	1,5 MM	2,5 MM	2,5 MM	6M M		
Recepção	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1,8	8,1	0	0,8	10,7	32,1
Sala de procedimentos	1	0	0	2	0	0	0	1,8	0	0	5,4	0	0	7,2	21,6
W.C. S.P	1	0	0	1	0	0	0	1,8	0	0	2,7	0	0	4,5	13,5
Sala de espera III								0	0	0	0	0	0	0	0
Hall	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	1,8	5,4
Triagem II	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1,8	5,4	0	0	7,2	21,6
W.C recepção II	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,8	2,7	0	0	4,5	13,5
REPOUSO MÉDICO	1	0	0	2	0	0	0	1,8	0	0	5,4	0	0	7,2	21,6
W.C MÉDICO	1	0	0	1	0	0	0	1,8	0	0	2,7	0	0	4,5	13,5
W.C URGÊNCIA	1	0	0	1	0	0	0	1,8	0	0	2,7	0	0	4,5	13,5
Urgência e emergência	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	22	0	0	21,6	64,8
Circulação IV	3	0	0	1	0	0	0	5,4	0	0	2,7	0	0	8,1	24,3
Consultório Urgência/emergência	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1,8	8,1	0	0	9,9	29,7
W.C. Feminino II	0	1	0	1	0	1	0	0	1,8	0	2,7	0	0,8	5,3	15,9
W.C. Masculino II	0	1	0	1	0	1	0	0	1,8	0	2,7	0	0,8	5,3	15,9
Repouso enfermagem	1	0	0	3	0	1	0	1,8	0	0	8,1	0	0,8	10,7	32,1
Repouso motorista	1	0	0	2	0	1	0	1,8	0	0	5,4	0	0,8	8	24
Sala de espera IV	1	0	0	2	0	0	0	1,8	0	0	5,4	0	0	7,2	21,6
Área de embarque	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1,6		
SUB TOTAL	50	4	10	34	0	7	0	20	3,6	9	92	0	5,6	128,2	384,6
								59	11	27	275	0	17		1459,5

79 6 13 129 22 25 5

CABO 1,5 MM	842,4	1106,58	1948,98
CABO 2,5 MM	3491,1	1021,59	4512,69
CABO 6 MM	180	357,12	537,12
CABO 10MM	0	217,2	217,2
4513,5			

85

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PINTURA

QUADRO I

Circuito 01	2,82	3,34	2,8	2,77	5,64	2,56	2,51	3,48	1,90	3,22	1,18	3,60	2,18	4,20	2,33	5,36	3,49	4,52	3,54	61,44
Circuito 02	2,86	1,09	2,28	1,42	2,36	1,13	1,63	2,26	1,10	1,52	2,29	1,04	2,40	2,36	3,27	2,4	3,76	2,06	*	37,23
Circuito 03	2,91	2,07	3,19	2,33	3,96	2,21	3,62	2,02	4,06	1,36	3,01	2,53	5,43	5,72	*	*	*	*	*	44,42

QUADRO II

Circuito 04	3,01	2,92	5,02	1,8	1,81	2,81	1,53	3,65	2,80	2,57	4,24	2,79	3,30	2,63	1,68	1,55	*	*	*	44,11
Circuito 05	3,26	3,51	0,94	2,87	1,48	5,05	3,40	3,62	1,45	2,62	0,91	1,96	0,82	*	*	*	*	*	*	31,89
Circuito 06	4,29	5	4,82	3,48	1,97	3,15	1,34	2,31	3,57	2,93	4,02	2,65	3,51	3,42	2,25	1,55	4,42	3,41	2,23	58,09

QUADRO III

Circuito 07	4,6	4,17	2,01	2,06	1,09	2,92	1,95	3,08	0,69	2,65	2,40	4,90	2,98	*	*	*	*	*	*	35,5
Circuito 08	4,51	3,81	2,86	5,78	1,84	2,71	1,48	2,66	1,26	1,41	1,12	2,70	1,65	*	*	*	*	*	*	33,79
Circuito 09	2,82	4,32	2,56	3,74	3,25	1,86	3,84	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,39

368,86

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PINTURA

QUADRO I

Circuito 01	5,18	2,32	1,9	2,15	2,74	5,58	2,49	2,81	2,47	0,86	*	*	*	*	*	28,5
Circuito 02	5,06	2,23	1,58	2,57	1,99	0,56	2,60	0,62	1,06	1,12	*	*	*	*	*	19,39
Circuito 03	0,55	0,17	0,57	2,66	0,81	1,60	1,97	3,14	3,11	0,46	2,23	1,96	1,99	2,54	0,57	24,33
Circuito 04	16,13	3,29	0,17	2,41	1,35	1,49	2,14	*	*	*	*	*	*	*	*	26,98
Circuito 05	4,6	2,03	0,4	2,74	1,17	0,17	0,17	1,76	4,08	2,22	0,37	0,95				20,66

QUADRO II

Circuito 06	7,07	2,26	1,22	1,81	0,17	4,72	1,2	1,60	1,17	2,43	1,16	1,62	1,19	*	*	27,57
Circuito 07	8,77	2,4	1,54	1,20	0,84	5,14	1,77	3,11	0,54	1,93	*	*	*	*	*	27,24
Circuito 08	6,84	0,96	0,70	2,64	4,22	4,88	1,45	3,34	1,42		*	*	*	*	*	26,45
Circuito 09	3,02	3,28	4,72	2,72	3,83	1,71	2,28									21,56
	5,51	2,11	2,76	3,78	1,53	1,87	1,50	5,37	3,03							27,46

QUADRO III

Circuito 10	2,19	0,16	2,81	1,30	2,44	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,9
Circuito 11	3,03	1,36	1,76	1,92	1,89	2,53	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,49
Circuito 12	4,30	2,24	4,65	3,14	3,16	2,26	1,78	3,62	*	*	*	*	*	*	*	25,15
Circuito 13	8,43	4,82	1,38	3,32	2,78	2,71	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23,44
Circuito 14	4,27	0,2	0,19	0,17	3,49	1,78	2,05	4,33	2,93	*	*	*	*	*	*	19,41
																340,53

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PINTURA

QUADRO I

Circuito 01	11,17	9,97	2,68	0,69		24,51
Circuito 02	4,14	2,76	3,91	2,04	2,18	15,03

QUADRO II

Circuito 03	11,14	7,53	10,68	6,11 *		35,46
	5,32	6,45	3,82 *	*		15,59
	6,06	8,06 *	*	*		14,12

QUADRO III

Circuito 04	4,72	9,61 *	*	*		14,33
						119,04

3 357,12

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PINTURA

QUADRO I

Circuito 01	6,42
Circuito 02	6,81

QUADRO II

Circuito 03	13,39
Circuito 04	11,86
Circuito 05	10,47

QUADRO III

Circuito 06	5,13		
Circuito 07	8,67		
Circuito 08	9,65		
	72,4	3,00	217,2